



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Sulmierzyce dnia 6 marca 2018r.

Zamawiający

GMINA SULMIERZYCE
ul. Urzędowa 1, 98-338 Sulmierzyce
NIP 508-00-18-848
Regon 590648184

Wszyscy nabywcy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Znak sprawy: IZP.271.1.2.2018.AS

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. *„Budowa targowiska przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów w gminie Sulmierzyce”*.

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia II

W odpowiedzi na otrzymane zapytania od Wykonawców działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.), Zamawiający przedstawia następujące wyjaśnienia:

Treść zapytania:

W nawiązaniu do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Budowa targowiska przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów w gminie Sulmierzyce” mając na uwadze zapisy art. 38 Prawa zamówień publicznych niniejszym wnoszę o odpowiedź na n/w pytania :

1. Co autor PFU miał na celu określając w części informacyjnej PFU konieczność wykonania w pkt 3 – wykonanie projektu technicznego systemu sygnalizacji włamania i napadu , w pkt 4 wykonanie projektu technicznego systemu sygnalizacji pożaru. Wydaje się , że tego typu opracowania nie są właściwe dla tego typu zadania – obiekty otwarte .
2. Czy w zakres zadania wchodzi ewentualnie bramy, furtki ogrodzenia. W PFU brak na ten temat informacji .
3. Czy w zakres zadania wchodzi demontaż istniejącej linii 15 kV . W rysunku A1 PFU widnieje taka konieczność.
4. Wg naszego przekonania sprowadzenie doświadczenia kierownika czy projektanta branży elektrycznej tylko do opracowań budowy lub przebudowy sieci oświetlenia z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii jest potraktowaniem zadania w sposób wybiórczy jeśli chodzi o branżę elektryczną i może ograniczać dostępność potencjalnych oferentów a w konsekwencji konkurencyjność. Wydaje się , że tego typu opracowania są jednak rzadkością oraz nie stanowią w swej istocie niczego wyjątkowego .Lepszym dla swobodnego dostępu uczestników postępowania a co za tym idzie dla konkurencyjności ofert byłoby sprowadzenie nazwy zadań do doświadczenia jedynie np. w sieciach oświetlenia zewnętrznego.

Odpowiedź:

- Ad.1. Zamawiający informuje, iż w treści Programu funkcjonalno – użytkowego (dalej PFU) wystąpiła oczywista pomyłka pisarska. Nie ma konieczności wykonania instalacji systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz sygnalizacji pożaru.



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

- Ad.2. Zamawiający informuje, iż zgodnie z treścią PFU zakres zamówienia nie obejmuje wykonania ogrodzenia wraz z bramami oraz furtkami.
- Ad.3. Zamawiający informuje, iż demontaż linii 15 kV zostanie wykonany przez Zamawiającego.
- Ad.4. Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wymagania dotyczące doświadczenia projektanta oraz kierownika robót branży elektrycznej. Z uwagi na fakt, iż zakres zamówienia obejmuje wybudowanie sieci oświetlenia terenu z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, która to sieć zapewnić będzie pokrycie co najmniej w 30% zapotrzebowania na energię elektryczną wybudowanego targowiska, w ocenie Zamawiającego postawione wymagania są związane z przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalne do przedmiotu zamówienia.

W imieniu Zamawiającego

W Ó J T

/-/

mgr Gabriel Orzeszek