



Projektowana rozdzielnia  
główna RG  
w budynku



RE < 30 Ω

Projektowana WLZ  
YKY 4x10mm<sup>2</sup>

projektowane  
przyłącze  
wg. odrębnego opracowania



istniejące  
sieć energetyczna

OBIEKT Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku OSP Kuźnica na świetlicę wiejską

ADRES Kuźnica, gm. Sulmierzyce, obszar 0009 dz. nr ewid. 1865/2

TREŚĆ ELEKTR. WEWN. LINIA ZASILAJĄCA

PROJEKTANT

BRANŻA ELEKTR.	STUDIUM PB.	NR RYS. E_1	SKALA	DATA 02.2018
-------------------	----------------	----------------	-------	-----------------