



UWAGI:

1. Taśma oznacznikowa koloru żółtego 40cm nad rurociągiem
2. Zbiornik należy obsypać piaskiem drobnoziarnistym - minimalna warstwa piasku wokół zbiornika 0,3 m

OBIEKT Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku OSP Kuźnica na świetlicę wiejską				
ADRES Kuźnica, gm. Sulmierzyce, obręb 0009 dz. nr ewid. 1865/2				
TREŚĆ INSTALACJA ZBIORNIKOWA LPG - PROFIL PODŁUŻNY				
PROJEKTANT				
BRANŻA SANIT.	STUDIUM PB.	NR RYS. G_1	SKALA	DATA 02.2018