

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 14/2019

Wójta Gminy Sulmierzyce

z dnia 4 kwietnia 2019 r.

**Zestawienia norm zużycia paliwa dla sprzętu pożarniczego będącego na wyposażeniu Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie gminy Sulmierzyce**

Lp.	Rodzaj sprzętu	Marka/Typ	Rodzaj paliwa	Norma w litrach na:		OSP
				Zużycie paliwa na 1h pracy w litrach	Rozruch w litrach	
1.	Motopompa pływająca	Honda/Niagara 1	Etylina	1	-	Sulmierzyce
2.	Pompa wodna	Honda/WX 30XT	Etylina	1	-	Sulmierzyce
3.	Motopompa	Polonia PO 5R	Etylina	10	0,5	Sulmierzyce
4.	Motopompa	Polonia PO 5R	Etylina	10	0,5	Sulmierzyce
5.	Agregat prądotwórczy	Honda/EA 2600	Etylina	1	-	Sulmierzyce
6.	Motopompa pływająca	Honda GXV160/Niagara 1	Etylina	1	-	Sulmierzyce
7.	Agregat prądotwórczy	Geko/Mitsubischi GT600	Etylina	1	-	Sulmierzyce
8.	Wentylator	Honda GX160/Skorpion	Etylina	1	-	Sulmierzyce
9.	Motopompa	Polonia PO 5R	Etylina	10	0,5	Chorzenice
10.	Motopompa	Polonia PO 5R	Etylina	10	0,5	Dworszowice Pakoszowe
11.	Motopompa	Polonia PO 3R	Etylina	10	0,5	Dworszowice Pakoszowe
12.	Motopompa	Polonia PO 5R	Etylina	10	0,5	Bogumiłowice
13.	Pompa półszlamowa	Honda	Etylina	1	-	Bogumiłowice
14.	Agregat prądotwórczy	Honda	Etylina	1	-	Bogumiłowice