

Sulmierzyce dnia 7 maja 2019r.

Zamawiający

GMINA SULMIERZYCE
ul. Urzędowa 1, 98-338 Sulmierzyce
NIP 508-00-18-848
Regon 590648184

**Wszyscy nabywcy Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia**

Znak sprawy IZP.271.1.12.2019.AS

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w msc. Piekary na odcinku o długości 1650,73 mb ”

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W odpowiedzi na otrzymane zapytanie od Wykonawcy działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej ustawą, Zamawiający przedstawia następujące wyjaśnienia:

Treść zapytania:

„W związku z chęcią przystąpienia do przetargu kierujemy do Państwa następujące pytania:

1. Proszę o sprecyzowanie terminu stabilizacji 43 d.7 Stabilizacja w terenie punktów granicznych po podziałach

Chodzi o oficjalną stabilizację z udziałem właścicieli działek oraz wkopaniem słupków granicznych czy jedynie określenie granic pasa drogowego w terenie i oznaczenie go palikami drewnianymi ?

2. Proszę o sprecyzowanie pozycji

KNR 2-21 0303-06	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. IV z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m 140	szt.	140,000
---------------------	--	------	---------

Jakie drzewa i ile ? jakie krzewy i ile?

3. Czy oprócz ujętych drzew i krzewów w pozycji kosztorysowej w ilości 140 należy zastosować się do pkt z projektu budowlanego pkt 9 który mówi o

„Na miejsce wyciętych drzew należy wykonać nasadzenie nowych w ilości równej wyciętym drzewom „ czyli 273 szt ? nie jest to ujęte w przedmiarze robót.

4. Proszę o sprecyzowanie pozycji Sadzenie – wymagania co do Palików stabilizujących nowe drzewa (średnica palików ? stabilizacja taśmowaniem ?)

5. Czy zamawiający zezwala ujednoczyć Kosztorys Ofertowy stworzony na Bazie Przedmiaru Robót usuwając linijkę / pozycję RAZEM znajdującą się pod każdą pozycją kosztorysową

która dwukrotnie wydłuża kosztorys i nie stanowi żadnej pomocy obmiarowej jest powieleniem pozycji powyżej ?”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dla przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przewidziano wynagrodzenie ryczałtowe, którego definicję określa art. 632 kodeksu cywilnego. Zamawiający postanowieniami Rozdziału I pkt. 13.1 oraz Rozdziału IV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stwierdził, iż „Ryczałtowe wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia obejmuje kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia (w tym również wykonanie robót budowlanych nie ujętych w dokumentacji projektowej, a niezbędnych do wykonania za względu na wiedzę techniczną), jak również wszelkich robót i czynności limitujących odbiór końcowy przedmiotu zamówienia niezależnie od tego, czy były one przewidziane przez Wykonawcę na dzień złożenia oferty”.

Ponadto Zamawiający wskazał, iż „Przedmiary robót zostały załączone w celach informacyjnych i służą jedynie do opisu przedmiotu zamówienia. Nie stanowią one podstawy do obliczenia ceny przez Wykonawcę”.

Mając jednakże na uwadze wyrażone w art. 29 ust. 1 ustawy zasady opisu przedmiotu zamówienia stanowiące, iż przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty, Zamawiający informuje że:

Ad. 1 - Stabilizację punktów geodezyjnych w terenie Wykonawca zobowiązany jest wykonać zgodnie z procedurą geodezyjną dotycząca realizacji inwestycji drogowej tj. ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Wykonawca zobowiązany jest wykonać trwałą stabilizację w obrębie linii rozgraniczających pasa drogowego oraz sporządzić dokumentację z tych czynności.

Ad. 2 - Wykonawca zobowiązany jest dokonać nasadzenia drzew typu klon zwyczajny lub polny o wysokości sadzonki 225 - 250 cm w ilości 140 szt.

Ad. 3 – jw.

Ad. 4 - Nasadzenia wymagają palikowania nowo-nasadzonych roślin. Do palikowania należy przyjąć na 1 szt drzewa: trzy palisady drewniane impregnowane o dł. 2,5 m, średnicy 5,0 cm oraz taśmę do mocowania drzewa w trzech miejscach.

Ad. 5 – Z uwagi na przyjęty dla przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego charakter wynagrodzenia – ryczałt, Zamawiający nie wymaga załączenia do oferty kosztorysu ofertowego.

W imieniu Zamawiającego

W Ó J T

/-/

mgr Gabriel Orzeszek