



KONSOLA WODOMIERZOWA

1. rura PE TS—80, SDR-11, Dn 32-50 mm
2. przejście przez ścianę PE/Stal, HAWLE lub PUSPAS lub rura ochronna z łącznikami uszczelniającymi INTEGRA
3. kolano stal ocynk
4. rura stal. ocynk z izolacją 2x taśmą polietylenową samoprzylepną
5. zawór przelotowy
6. łączniki mosiężne
7. wodomierz Ø 20-40 mm
8. zawór zwrotny antyskażeniowy z możliwością nadzoru typu EA
9. złączka PE/stal

Minimalna długość zabudowy
 Wodomierza Ø 20 mm - 700 mm
 Wodomierza Ø 25 mm - 790 mm
 Wodomierza Ø 32 mm - 820 mm
 Wodomierza Ø 40 mm - 1000 mm

