



UWAGI:

1. POZIOM OCHRONY III
2. OKNO SIATKI ZWODU POZIOMEGO MAX. 15m
3. ŚREDNIA ODLEGŁOŚĆ POMIĘDZY PRZEWODAMI ODPROWADZAJĄCYMI MAX. 15m.
4. UKŁAD UZIEMIENŃ TYPU B
5. KĄT OCHRONY 74° (DO 3,0m)
6. Rezystancja uziemienia mniejsza od 10 Ω
7. ODSTĘP IZOLACYJNY s>0,8m

Oznaczenia

- ZK 4 (∞)
- ZŁĄCZE KONTROLNE
 - PRZEWÓD INST. ODGROMOWEJ (ZWÓD POZIOMY, PIONOWY - drut stalowy ocynkowany \varnothing 8mm)
 - UZIOM OTOKOWY (FeZn 25x4; głębokość ułożenia min. 0,6m)
 - UZIOM UKŁADAĆ W ODLEGŁOŚCI ok. 1,0m OD BUDYNKU
 - STEFA OCHRONNA NA WYSOKOŚCI 4,56m

K O M A

Jednostka projektowa:
Zakład Projektowania i Realizacji Inwestycji s.c.
91-455 Łódź, ul. Żurawia 3/5 tel. (42) 630 04 84

Obiekt: Przebudowa i rozbudowa hydrofarmi w m. Dąbrówka gm. Sulmierzyce	Treść rys. : Instalacja odgromowa		Rodzaj proj: PB/W
	Upr. bud	Podpis	Data 07.2020
Projektował: inż. Z. Urbaniak	225/91/WL w spec. instalacyjno-montażowej elektrycznych		Skala
Sprawdził: inż. M. Urbaniak	LOD236EIP00E13 w spec. instalacyjno-montażowej elektrycznych i elektroenergetycznych		Nr rys E-10